



**DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI W ZIELONEJ GÓRZE
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO
WODY POLSKIE**

WR.ZUZ.7.4210.135.2022.MC

**INFORMACJA
o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego**

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 t.j. ze zm.).

informuję

że w dniu 13.04.2022 r. zostało wszczęte, na wniosek pełnomocnika ENEA Operator Sp. z o.o., postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych, tj. wykonanie przejścia elektroenergetyczną linią kablową SN w rurze osłonowej średnicy 160 mm, metodą przewiertu sterowanego pod dnem rzeki Rakownik w km 14+050, na działkach o nr ewid. 496/2 oraz 496/3 obręb 0004 Mostki, gmina Lubrza, powiat świebodziński, województwo lubuskie.

Z up. Dyrektora
Zarządu Zlewni w Zielonej Górze

Piotr Brzeziński

Niniejsza informacja zostaje podana do wiadomości poprzez:

1. Umieszczenie na stronie internetowej <http://wodypolskie.bip.gov.pl/>.
2. Wywieszenie na tablicy informacyjnej Zarządu Zlewni w Zielonej Górze.
3. Wywieszenie na tablicy informacyjnej Nadzoru Wodnego w Sulechowie.
4. Wywieszenie na tablicy informacyjnej lub umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubrza.